

<外観による点検>

(1)高さについて	高さが高すぎないか	⇒原則2. 2m以下
(2)壁の厚さ (高さが2mを超えるもの)	厚さが薄すぎないか	⇒15cm以上が必要 (高さが2m以下ならば12cm以上が望ましい)
(3)控壁 (高さが地盤面より1. 2mを超えるもの)	控壁が設けられているか 控壁の間隔は適切か	⇒壁長が3. 4m以内ごとの控壁が設けられている事 (3. 2m以内ごとにあるのが望ましい) 高さより45cm以内)又は控柱を設ける
(4)その他	石積み擁壁の上にブロック塀を載せていないか 表面が老朽化し、亀裂など生じていないか 傾きやグラつきはないか	